


Csurgó Város Polgármesterétől
8840.Csurgó, Széchenyi tér 2.
Telefon: 82/471-388
Fax: 82/471-095
e-mail:polgarmester@csurgo.hu



Ügyiratszám: CS/4289/6/2015
Ügyintéző: Ferletyák Márk
Ügyintéző elérhetősége: 82/471-388

Melléklet: 2 db

Előterjesztés

„A közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő rendszer vásárlása és kiépítése” című beruházáshoz kapcsolódó betápláló villamoshálózat kivitelezéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Csurgó Város Önkormányzata a belügyminiszter 28/2014. (IV.1.) BM rendelete alapján térfigyelő rendszert épít ki. A beszerzés becsült értéke nettó 17.000.000 Ft.

A fejlesztés két különálló forrásból valósul meg. Első része a 28/2014. (IV.1.) BM rendelete alapján pályázati forrás, amely a teljes beruházásból *nettó 9.995.128,- Ft* fed le. A fennmaradó *nettó 6.887.471,- Ft* nem támogatott részt az önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja.

A kamerarendszer működéséhez szükséges a betápláló villamoshálózat kiépítése. E munkálat elvégzése nélkül a kamerák kizárólag akkumulátorról képesek napi 24 órában működni. Az akkumulátorok élettartalma 3 év, áruk pedig darabonként 60 000-80 000,- Ft. 13 darab kamera és a 4 darab átjátszó költsége így mintegy 1 000 000 - 1 300 000,-Ft-ba kerülne 3 évente. A most tervezett kivitelezésnek köszönhetően az E-on hálózatra való csatlakozással egyszeri költség merül fel, melyre ajánlatokat kértünk. A legkedvezőbb ajánlatot Gilikter József villamos ipari vállalkozó (8840 Csurgo, Csokonai u. 6-8. II. em. 13. adószám: 75006369-1-34) adta *nettó 1.711.540,-Ft* összegben, a vállalkozó nem alanya az ÁFA-nak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak figyelembe vételével, hozza meg döntését.


Határozati javaslat:

1. Csurgo Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Gilikter József villamos ipari vállalkozó (8840 Csurgo, Csokonai u. 6-8. II. em. 13. adószám: 75006369-1-34) térfigyelő kamerarendszert betápláló villamoshálózat kiépítéséről szóló *nettó 1.711.540,-Ft* összegű ajánlatát.
2. Csurgo Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Füstös János polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltakról vállalkozói szerződést írjon alá.

Határidő: azonnal


Felelős: polgármester


Csurgó, 2015. december 9.




Füstös János
polgármester

Ellenjegyezte:


Fábian Anita
jegyző



ÁRAJÁNLAT CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE

CSURGÓ VÁROS TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZERT BETÁPLÁLÓ VILLAMOSHÁLÓZAT KIVITELEZÉSÉRE

Tisztelt Füstös János polgármester Úr!

Megtisztelő megkeresésére válaszolva mellékelve küldöm az árajánlatom.

Ajánlatkérő: Csurgó Város Önkormányzata

Cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.

Telefon: 82/471-388

Email: polgarmester@csurgo.hu


	Anyagköltség (Ft)	Munkadíj (Ft)	Összesen (Ft)
1. sz. kamerapont	14 300,-	12 000,-	26 300,-
2. sz. kamerapont	14 300,-	12 000,-	26 300,-
3. sz. kamerapont	14 300,-	12 000,-	26 300,-
4. sz. kamerapont	14 300,-	12 000,-	26 300,-
5. sz. kamerapont	14 300,-	12 000,-	26 300,-
6. sz. kamerapont	14 300,-	12 000,-	26 300,-
7. sz. kamerapont	14 300,-	12 000,-	26 300,-
8. sz. kamerapont	95 680,-	64 000,-	159 680,-
9. sz. kamerapont	80 980,-	49 200,-	130 180,-
10. sz. kamerapont	70 980,-	49 200,-	120 180,-
11. sz. kamerapont	60 600,-	37 200,-	97 800,-
12. sz. kamerapont	60 500,-	37 600,-	98 100,-
13. sz. kamerapont	60 500,-	37 600,-	98 100,-
1. sz. átjátszó	94 500,-	94 800,-	189 300,-
2. sz. átjátszó	156 000,-	148 000,-	304 000,-
3. sz. átjátszó	175 300,-	154 800,-	330 100,-
Összesen	955 140,-	756 400,-	1 711 540,-

Az árak nettó árak és az árajánlat magába foglalja a teljeskörű ügyintézés költségeit is. A vállalkozó nem alanya az áfának.

GILIKTER JOZSEF
villamosipari vállalkozó
8840 Csurgó, Csokonai u. 8-8/II. em. 13.
Adószám: 75006369-1-34
év 2020.03

Az árajánlat 2015. 12. 31-ig érvényes.

Csurgó, 2015. 12. 07.



GILKÉRI József
villamosipari vállalkozó
8040 Csurgó, Csakosai u. 6-8. II. em. 13.
Adószám: 75006809-134
EV-369593

Fábián Anita

Tárgy: FW: Költségvetés
Mellékletek: Csurgo_Terfigyelo_kamerak(1).pdf

----- Továbbított levél -----

Feladó: **Pál Urbán** <urbanvillszer@gmail.com>

Dátum: 2015. december 4. 19:50

Tárgy: Költségvetés

Címzett: Ferletyák Márk <ferletyakmark@gmail.com>

Tisztelt Ferletyák Márk úr!

A megbeszéltek szerint csatoltan küldöm az árajánlatot.

További szép napokat!

Üdvözlettel : Urbán Pál ügyvez.

Urbán Villszer Kft.

7551 Lábod, Rákóczi u. 10/A

Adósz:23494970-2-14

Sz.sz: 11743033-20036012

Lakás:7500 Nagyatád, Hunyadi u. 8/B

Tel:70/3949564, 70/4114574

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

<i>Ssz.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Anyagköltség</i>	<i>Díjköltség</i>
1	Építmény közvetlen költségei	1 375 032	941 483
2.1	ÁFA vetítési alap	2 316 515	
2.2	ÁFA 27%	625 459	
3	A munka ára (HUF)	2 941 974	

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
71	Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	1 375 032	941 483
Összesen (HUF)		1 375 032	941 483

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	71-008-9.3.1-0136002 (ÖN) Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jellegűvel, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú, LEGRAND DX Standard kismegszakító 1P 10A B 6000A/6kA, 1 modul R: 003268	13 db	1 229	1 534	15 977	19 942
12	??71-003-2.1.1-0151338 Sorkapocs elhelyezése kapcsolótáblába, szekrénybe vagy egyéb alapra, sínre pattintható kivitelben, csavaros vezetékbekezdéssel, 41 A-ig. Fővezeték leágazó sorkapocs	13 db	3 466	494	45 058	6 422
13	71-009-16.1-0627004 (ÖN) Fogyasztásmérő szekrény elhelyezése, (fogyasztásmérő beépítése nélkül) bel- és kültéren, falon kívül vagy falba süllyesztve, IP 65 védelemmel, műanyagból, 300x600 mm-ig, Schrack EK-MB-1 fázisú fogyasztásmérő szekrény, 190x380x130 mm, IP 65, Csz: X1000104--	6 db	33 125	16 900	198 750	101 400
14	71-014-3.1-0630860 (ÖN) Almérőként használhatófogyasztásmérő elhelyezése, 1 fázisú, LEGRAND Lexic fogyasztásmérő 1F direkt 32A impulzus kimenet R: 004670	6 db	20 357	3 640	122 142	21 840
15	71-005-1.11.2.1.1-0317391 (ÖN) Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F), BERKER AQUATEC dugaszolóaljzat, IP44, Cikkszám: B00474005	13 db	3 222	780	41 886	10 140
16	71-003-9 (ÖN) Vezetékösszekötők elhelyezése	170 db	94	182	15 980	30 940
Munkanem összesen (HUF)					1 375 032	941 483

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	??77-001-2.11.1.1.1.1.1 Tartószerkezet elhelyezése, tartósodrony felszerelése, egyenes alakban, egy munkavezetékhez, acélsodronyból.	11 db	8 912	26 541	98 032	291 951
2	??77-001-2.3.3.2.1-0101088 Tartószerkezet elhelyezése, tartóhorog, tartó szerelése , tartóhorog felszerelése, sodronykötél bilinccsel.	18 db	2 759	2 795	49 662	50 310
3	??71-004-6.1.2-0531501 Tartószerkezet elhelyezése, csőtartó elhelyezése lapos vagy perforált acélból, Perforált idomacél BANDIT szalaggal	70 db	988	416	69 160	29 120
4	71-001-1.4.1-0531116 (ÖN) Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 9-25 mm, KOPOS flexibilis védőcső, átmérő 23 mm, Cikkszám: 2323	300 m	237	364	71 100	109 200
5	71-001-11.2.1-0122005 (ÖN) Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védelemmel, HENSEL D 9120 Z összekötő doboz rézvezetékhez, 2,5 mm ² , üres, külső felerősítőkkel, EAN: 4012591606451	20 db	784	1 014	15 680	20 280
6	71-002-21.1-0221522 (ÖN) Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² , PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu)	450 m	373	390	167 850	175 500
7	71-003-2.1.5.2-0638237 (ÖN) Sorkapocs elhelyezése kapcsolótáblába, szekrénybe vagy egyéb alapra, sínre pattintható kivitelben, csavaros vezetékbekezdéssel, vezeték keresztmetszet szerint, 16-70 mm ² keresztmetszet között, LEGRAND Viking3 fázis sorkapocs 35mm ² szürke 1 emeletes csavarral R: 037165	39 db	1 509	260	58 851	10 140
8	71-004-6.2-0151466 (ÖN) Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékebe, LEGRAND csőbilincs 20 bepattintható műanyag R: 031371	380 db	80	26	30 400	9 880
9	??71-007-35-0316807 Oszlopcsatlakozó doboz	13 db	14 957	1 742	194 441	22 646
10	71-008-11.1.1.1-0122529 (ÖN) Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú, Schneider Electric Acti9 iID 2P 25A 30mA A-típus áramvédő, R: A9Z21225	13 db	13 851	2 444	180 063	31 772